CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA 181121341738

检 测 报 告

TEST REPORT

报 告 编 号 Report No. A2200157574101001E

委托单位	浙江欧莱科机电制造有限公司
Client	Zhejiang Wowtech M&E Products Co. Ltd
受检单位	浙江欧莱科机电制造有限公司
Inspected Company	Zhejiang Wowtech M&E Products Co. Ltd
受检单位地址	浙江省宁波东钱湖旅游度假区梅湖创新工业园区高湫路1号
Address	No.1 Gaoqiu Road, Dongqianhu Innovative Industrial Park, Yinzhou District, Ningbo 315124, CN
样品类型	生活饮用水
Type	Drinking Water
检测类别	委托检测
Test category	Commissioned Test

杭 州 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司

Center Testing International (Hang Zhou) Co.,Ltd.

No.20955714B1

报 告 说 明
Report Description

1. 本报告无杭州华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和签发人签名无效。
   This report is invalid without the special seal for inspection and testing of CTI, the across-page seal and the signature of the issuer.
2. 本报告不得涂改、增删。
   This report shall not be altered, added or deleted.
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果只代表检测时污染物排放状况，排放标准由客户提供。
   The report is only responsible for the test results of the sampling/sending sample.The test results only represent the pollutant emission status(provided by the customer) during the test.
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
   This report shall not be used as a commercial advertisement without consent.
5. 未经杭州华测检测技术有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
   No partial copy of this report without the written approval from CTI.
6. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
   Please contact with us within 10 working days after you received the report if you have any questions with it.
7. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
   All the samples that exceed the standard stipulation period will no not be retained unless the client specifically declares and pays for sample management fee in advance.
8. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
   All the testing records will be kept for six years unless the client specifically declares and pays for file management fee in advance.

报 告 说 明
Report Description

杭州华测检测技术有限公司
Center Testing International (Hang Zhou) Co.,Ltd.
联系地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 21 号大街 600 号 1 幢 105 室、280 室
Address: Room105, Room280, Building 1, No. 600, 21st Street, Baiyang sub-district, Economic and Technological Development Zone, Hangzhou ,Zhejiang,China.
邮政编码：310000
Postal Code: 310000
检测委托受理电话：0571-28029778
Tel(to entrust testing) : 0571-28029778
报告质量投诉电话：0571-28020021
Tel(to complaint about report quality) : 0571-28020021

编 制：(Compiled by)	韩乐杰	签发：(Issued by)	吴万勇
审 核：(Approved by)	谢洁静	签发人职位：(Position of isser)	实验室经理
		签 发 日 期：(Issued Date)	2020/06/11

检 测 结 果
Test Result

表 1：
Table 1:

样品信息 Sample Information：			
样品类型 Type	生活饮用水 Drinking Water	采样人员 Sampler	吴俊杰、陈维汉
采样点名称 Name of sampling point	OLK-W-01	样品状态 State of sample	无色、微弱气味（臭氧味）、透明、无浮油 Colorless, faint smell (ozone), transparent, no oil slick
采样经纬度 Sampling latitude and longitude	121.670662°E，29.811680°N		
采样时间 Sampling time	2020-06-02 10:24	检测日期 Testing Date	2020-06-02
检测结果 Testing results：			
样品编号 Sample number	检测项目 Testing items	结果 Results	单位 Unit
HZM52805001	臭氧 Ozone	0.58	mg/L

表 2：
Table 2:

样品信息 Sample Information：			
样品类型 Type	生活饮用水 Drinking Water	采样人员 Sampler	吴俊杰、陈维汉
采样点名称 Name of sampling point	OLK-W-01	样品状态 State of sample	无色、微弱气味（臭氧味）、透明、无浮油 Colorless, faint smell (ozone), transparent, no oil slick
采样经纬度 Sampling latitude and longitude	121.670662°E，29.811680°N		
采样时间 Sampling time	2020-06-02 10:28	检测日期 Testing Date	2020-06-02
检测结果 Testing results：			
样品编号 Sample number	检测项目 Testing items	结果 Results	单位 Unit
HZM52805002	臭氧 Ozone	0.59	mg/L

检 测 结 果
Test Result

表 3：
Table 3:

样品信息 Sample Information：			
样品类型 Type	生活饮用水 Drinking Water	采样人员 Sampler	吴俊杰、陈维汉
采样点名称 Name of sampling point	OLK-W-01	样品状态 State of sample	无色、微弱气味（臭氧味）、透明、无浮油 Colorless, faint smell (ozone), transparent, no oil slick
采样经纬度 Sampling latitude and longitude	121.670662°E，29.811680°N		
采样时间 Sampling time	2020-06-02 10:29	检测日期 Testing Date	2020-06-02

检测结果 Testing results：			
样品编号 Sample number	检测项目 Testing items	结果 Results	单位 Unit
HZM52805003	臭氧 Ozone	0.58	mg/L

注：采样方式为瞬时采样，只对当时采集的样品负责。
Note:Sampling mode is instantaneous sampling, CTI is responsible for the sample only collected.

表 4：
Table 4:

测试方法及检出限、仪器设备： Test method and detection limit, instrument				
样品类型 Type	检测项目 Testing items	检测标准（方法）名称及编号（含年号） Title and code of standard or method	方法检出限 Method detection limit	仪器设备名称、型号及编号 Instrument, Name, Type
生活饮用水 Drinking Water	臭氧 Ozone	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 5.3 Standard test method for drinking water, disinfectant specification GB/T 5750.11-2006 5.3	0.01 mg/L	多参数比色计 DR900 TTE20152101 Multi-parameter colorimeter DR900 TTE20152101

检 测 结 果
Test Result

报告编号 A2200157574101001E

Report No.

附：采样点位图

Additional: Sampling Point BITMAP



说明：☆生活饮用水采样点

Instruction： ☆Drinking water sampling point

报告结束

End of Report